

**תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים)(תיקון), התשע"ג-2013**

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14ד ו-27 לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951<sup>1</sup>, לאחר התייעצות עם שר הפנים, עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

- |               |  |
|---------------|--|
| תיקון תקנה 1  | בתקנה 1 לתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן-1990 <sup>2</sup> (להלן – התקנות העיקריות) – אחרי ההגדרה "חלון הדף ורסיסים" יבוא:   |
| תיקון תקנה 23 | בתקנה 23(א) לתקנות העיקריות, במקום "11%" יבוא "הקבוע בפרטים 8.54(1) או (4) ו-8.60 לחלק ח' לפי העניין, אלא אם כן נקבע פטור או דרישה מופחתת לפי חלק ח' האמור."   |
| תיקון תקנה 25 | בתקנה 25 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ה) יבוא:<br>"ה) על רוחב דרך הגישה בסמוך לדלת ההדף יחולו הוראות פרט 8.58 לחלק ח'1, אך במקלט מסוג א-1, יכול שרוחב דרך הגישה או דרך פנימית באזור הסמוך לכניסה המוגנת או לכניסה פנימית מוגנת יהיה קטן יותר, ובלבד שיאפשר את פתיחת דלת ההדף לפי המידות המזעריות להתקנת דלתות וחלונות המפורטות בחלק ב' בתוספת הראשונה." |
| ביטול תקנה 26 | תקנה 26 לתקנות העיקריות – בטלה.  |

<sup>1</sup> ס"ח התשי"א, עמ' 78; התשס"ה, עמ' 333  
<sup>2</sup> ק"ת התשי"ן עמ' 1020; התשס"ט עמ' 390; התשי"ע, עמ' 826

5. תיקון תקנה 34 בתקנה 34 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ד) יבוא :
- "(ד) בכל מקלט, למעט מקלט מסוג א-1, יהיה מפלס סף דלת ההדף בגובה 6 סנטימטרים מפני החיפוי הסופי של הרצפה בצד של כיוון פתיחת הדלת, אך תותר סטייה מרבית של חצי סנטימטר כלפי מעלה; בצידו השני של מפתן הדלת יהיה מפלס פני החיפוי הסופי של הרצפה במפלס סף דלת ההדף.
- (1ד) לדלת ההדף יותקן סף פריק או מתקפל לפי דרישות ת"י 1918 חלק 3.1, בסעיף 2.2.4 הדין בסף שגובהו עד 6 סנטימטרים; הסף הפריק יהיה בניגוד חזותי לגוון הריצפה שלידו; לענין זה, "ניגוד חזותי" – כהגדרתו בת"י 1918 חלק 6 נגישות הסביבה הבנויה: אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה<sup>3</sup>."
6. בתקנה 50 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ג) יבוא :
- "(ג) בכל מקלט, למעט מקלט מסוג א-1, יהיה מפלס סף דלת הגז בגובה 6 סנטימטרים מפני החיפוי הסופי של הרצפה בצד של כיוון פתיחת הדלת, אך תותר סטייה מרבית של חצי סנטימטר כלפי מעלה; בצידו השני של מפתן הדלת מפלס פני החיפוי הסופי של הרצפה יהיה במפלס סף דלת הגז.
- (1ג) לדלת הגז יותקן סף פריק או מתקפל לפי דרישות ת"י 1918 חלק 3.1, בסעיף 2.2.4 הדין בסף שגובהו עד 6 סנטימטרים; הסף הפריק יהיה בניגוד חזותי לגוון הריצפה שלידו.
7. בתקנה 105 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (א) בראשה יבוא "בכל מקלט, למעט מקלט מסוג א-1, יותקן לפחות תא בית כיסא אחד נגיש שיתקיימו בו הוראות סעיף 2.11 בת"י 1918 חלק 3.1; "ואחרי כל תא בית כיסא" יבוא "נוסף שאינו תא בית כיסא נגיש".
8. בתקנה 116 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (א) יבוא :
- "(א1) אחד הכיורים יהיה נגיש לאדם עם מוגבלות ויתקיימו בו הוראות סעיף 2.11.7.2 בת"י 1918 חלק 3.1 וידית הברז תהיה מסוג מנוף."

<sup>3</sup> י"פ התשע"א, עמ' 5171.

9. תיקון תקנה 124 בתקנה 124(א)3 לתקנות העיקריות במקום "שלא יפחת מ-1.40 מטרים מפני הרצפה" יבוא "לפי הוראות פרט 8.222 לחלק ח'1".
10. תיקון תקנה 159 בתקנה 159(ה) לתקנות העיקריות, במקום הסיפה המתחילה ב"תותקן משענת יד" יבוא "יותקנו בתי אחיזה לפי פרטים 3.2.2.16, 3.2.2.17, 3.2.3.1(ה) ו-8.130 לתוספת השניה בתקנות התכנון".
11. תיקון תקנה 178 בתקנה 178 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (ב), בסופה יבוא "ויחולו הוראות פרט 8.58 לחלק ח'1".

**תיקון תקנה 188 .א.11. בתקנה 188 לתקנות העיקריות, אחרי תקנה משנה (א) יבוא:**

"(א1) בבית כסא כימי או אחר, כאמור בתקנת משנה (א), שבמרחב מוגן קומתי או במרחב מוגן שבמוסד חינוך, יותקן מאחז יד קבוע אחד לפי הוראות סעיף 2.11.6 בת"י 1918 חלק 3.1."

נוסח מוצע על ידי משרד הביטחון בהתאם להחלטת הוועדה מיום 22.1.14

**תיקון תקנה 202 .ב.11. בתקנה 202 לתקנות העיקריות, האמור בה יסומן (א), ואחריו יבוא –**

"(ב) מקום שבו מול דלת ההדף הדירתי מצוי קיר המהווה חלק מהשלד או קיר העשוי בטון מזויין, רוחב המעבר החופשי בסמוך לדלת האמורה יהיה 110 סנטימטרים לפחות; ואולם תקנת משנה זו לא תחול לגבי מרחב מוגן דירתי בדירה המוגדרת כ"דיר בהישג יד" בהתאם לתוספת השישית לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, אשר סך השטחים הבנויים בה, לרבות שטחי השירות, אינם עולים על 75 מטרים רבועים."

**תיקון תקנה 204 .ג.11. בתקנה 204 (ב1) לתקנות העיקריות, האמור בה יסומן (ב2) ולפניו יבוא –**

"(ב1) מקום שבו מול דלת ההדף הדירתי מצוי קיר המהווה חלק מהשלד או קיר העשוי בטון מזויין ורוחב המעבר החופשי בסמוך לדלת ההדף הדירתי קטן מ-130 סנטימטרים, המידות המזעריות של הדלת האמורה יהיו 80/200 סנטימטרים פתח אור והמידות המרביות שלה יהיו 90/200 סנטימטרים פתח אור; ואולם תקנת משנה זו לא תחול לגבי מרחב מוגן דירתי בדירה המוגדרת כ"דיר בהישג יד" בהתאם לתוספת השישית לחוק התכנון והבנייה, התשכ"א-1965, אשר סך השטחים הבנויים בה, לרבות שטחי השירות, אינם עולים על 75 מטרים רבועים."

החלטה 22.1.14: הוועדה ביקשה מפקע"ר להגיש לה חלופות לעניין רוחב דלת בממ"ד שתהיה 80 ס"מ ובהתייחס גם לאורך הפרוזדור המוביל לפתח הממ"ד כאמור

- תחילה ותחולה 12. תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה) והן יחולו על בקשה להיתר שאושרה מיום התחילה ואילך ועל בניין שהיתר לבנייתו חודש לאחר יום התחילה.
- הוראת מעבר 13. אין בתקנות אלה כדי לגרוע מתוקף תכנית שאושרה לפני יום התחילה ואולם רשאית רשות מוסמכת, לבקשת מגיש תכנית שאושרה, לאשר במקום תכנית כאמור, תכנית שתהיה כולה לפי תקנות אלה.

התשע"ד \_\_\_\_\_  
(2014 \_\_\_\_\_)  
(חמ 251-3)

משה (בוגי) יעלון

שר הבטחון